

Wyjaśnienie zmiany treści SIWZ

Dotyczy Przetargu nieograniczony na:

Budowę osiedlowej sieci ciepłej w.p. w technologii rur preizolowanych od ulicy Mucharskiego wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ulicy Chmielna, Kasztanowa, Cisowa, Bukowa, Wierzbowa i Świerkowa w Lubartowie

w ramach projektu realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach Programu Operacyjnego: „Środowisko, Energia, Zmiany Klimatu”, Obszar programowy: Energia odnawialna, efektywność energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne, Działanie: Budowa/modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych i eliminacja indywidualnych źródeł ciepła pn.: „**Modernizacja źródła wytwarzania ciepła z zastosowaniem wysokosprawnej kogeneracji i OZE w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej w Lubartowie Sp. z o. o**”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TZD/21/2021

Numer ogłoszenia w bazie konkurencyjności : 2021-2836-68049 Id 68049 z dnia 2021-09-27 13:40

W związku z wpływieniem do zamawiającego pytań dotyczących w/w przetargu, zamawiający wyjaśnia niżej wymienione zapytania.

Pytanie 1

W nawiązaniu do Art. 77 ust. 24) pkt. 5 Ustawy z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, o brzmieniu: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości nieprzekraczającej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy”, wnioskujemy o zmianę wymogu wartości zabezpieczenia należytego wykonania z 10% (wg ust. 12, pkt 1 SIWZ) na 5%.

ODP.:

W związku z powyższym zamawiający zmienia wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 10% (wg ust. 12, pkt 1 SIWZ) na 5%.

Prosimy o potwierdzenie, że ze względu na max. temperaturę pracy sieci c.o. (130 st.C), na zastosowany system rur preizolowanych wymagana jest aktualna Aprobata Techniczna lub Krajowa Ocena Techniczna wydane przez Instytut Techniki Budowlanej.

ODP.:

Dla zastosowanego systemu rur preizolowanych wystarczy norma PN EN 253. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę iż zadanie ma być wykonane z materiałów przekazanych wykonawcy przez zamawiającego, zgodnie z informacją zawartą we Wzorze Umowy.

Zamawiający informuje, że powyższa zmiana nie powoduje istotnej zmiany SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu, w związku z czym termin składania ofert nie ulega zmianie.

BIURO ZARZĄDU

Lech Kliza