

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawę materiałów preizolowanych z systemem impulsowym dla sieci ciepłych wysokich parametrów

w ramach projektu realizowanego ze środków Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka środowisko z EFRR Działanie FENX.02.01 Infrastruktura ciepłownicza, na realizację projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczej w PEC Lubartów” dla zadania pn. „Budowa sieci c.o. w.p. do budynku użyteczności publicznej UM Lubartów”.

W związku z wpływieniem do Zamawiającego w dniu 16.07.2024 r. pytania dotyczącego w/w przetargu, Zamawiający wyjaśnia, jak poniżej:

Pytania dotyczące SWZ:

Pytanie nr 1: „Proszę o sprawdzenie rury osłonowej DN 50 ma być 50/140 czy 50/125?”.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nastąpił błąd w załączniku nr 1 – zestawienie materiałów oraz załącznik nr 2 – zestawienie materiałów – cena, w pozycji nr 3 i 4 winno być:

| | | | | | | |
|---|-----------------------------------------|------|---|--|--|--|
| 3 | Rura preizolowana prosta, 12 m DN50/125 | szt. | 2 | | | |
| 4 | Rura preizolowana prosta, 6 m DN50/125 | szt. | 1 | | | |

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Lech Kliza