

KRS 0000021825, Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy - KRS
NIP 714 16 31 657 • REGON 430967060 • BGK: 30 1130 1206 0028 9169 5420 0001

Kapitał zakł.: 6 524 000 zł • Tel./fax: 81 855 24 18 • Pogotowie ciepłownicze tel.: 993 • e-mail: info@pec.lubartow.pl

ZNAK: DT/P/01/0584/26.....

Lubartów, 18.06.2026r.

Wg Rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego z dnia 08.06.2026 r. na pełnienie usług serwisowych, przeglądu oraz usuwania awarii układów kogeneracyjnych w ciepłowniach należących do PEC Lubartów Sp. z o.o. zlokalizowanych w Lubartowie przy ul. Mickiewicza 50.

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Lubartowie Spółka z o.o. informuje, że w dniu 18.06.2026 r. wpłynęło do nas pismo z pytaniami dotyczącymi w/w postępowania o następującej treści:

Pytanie nr 1: W zakresie przeglądu E50 po 20 000 mtg są prace, które według Producenta wyłączą agregat na kilkudniowy postój konieczny do wykonania wszystkich przewidzianych czynności. Wykonawca sugeruje obniżenie oczekiwań utrzymania gotowości o 3% w roku wystąpienia E50.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wymaganego poziomu gotowości o 3% w roku, w którym wykonywany będzie przegląd E50 po 20 000 mtg, pod warunkiem że obniżenie to będzie dotyczyło wyłącznie uzasadnionego postoju technologicznego związanego z wykonaniem tego przeglądu.

Pytanie nr 2: W par. 5, ust. 1.1 w tabelce jest wskazany zakres serwisowy w zakresie 16 000 - 32 000 mtg. Wykonawca zwraca się z pytaniem, co się wydarzy w przypadku przekroczenia przebiegu 32 000 mtg?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zakres objęty niniejszym postępowaniem dotyczy czynności serwisowych przewidzianych dla przebiegu od 16 000 do 32 000 mtg. Czynności serwisowe po przekroczeniu 32 000 mtg nie są objęte obecnym zakresem zamówienia i będą przedmiotem odrębnych ustaleń pomiędzy Stronami, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz potrzebami eksploatacyjnymi Zamawiającego.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU


Lech Kliza